

# ZZ 2541-B50 Lineal weiss Ecocard

**Напорный ряд**

# трубы (мм)	Расстояние (см) при температуре воды			
	20°	30°	40°	50° 60° 80°
16	75	70	70	65
20	80	75	70	65
25	85	85	85	75
32	100	95	95	85
40	110	110	105	95
50	125	120	115	110
63	140	135	130	125
75	155	150	145	135
90	165	165	155	145
110	185	180	175	165

Для вертикальных трубопроводов максимальное расстояние между опорами указывается на коэффициент 1.3

**Таблица применения стандартной компрессирующей гайки**

Ø трубы (мм)	Расстояние между неподвижными опорами L [м]	
	STABI	PPR
16	24	9
20	27	9
25	30	10
32	36	12
40	42	14

Максимальное расстояние между опорами трубопровода Ekorplastik STABI не зависит от температуры воды

Ø (мм)	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
[см]	110	120	140	145	150	155	165	170	190	205

**Определение линейного изменения трубопровода Ekorplastik PPR и Ekorplastik Stabi - Δl**

Укажите расстояние L (L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>) между неподвижными опорами

Разница температур при монтаже и эксплуатации Δt

Температура	PPR	Stabi
10°C	10	5
20°C	25	10
30°C	35	15
40°C	50	20
50°C	60	25
60°C	70	30
70°C	80	35
80°C	90	40

\* - Δl не указана, поскольку величина L<sub>1</sub> больше максимального расстояния между опорами.

Страница 1

Breite: 305 | Tiefe: 0  
 Höhe: 95 | Stärke: 0,8